



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-619-42

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

с.Курманаевка

(место составления)

«22» марта 2021г.

(дата составления)

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора №РП-283-619-0 от 19.02.2021г. с 22.03.2021 по 22.03.2021.

Государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючковым Сергеем Алексеевичем(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица проводившего проверку)

в присутствии:

1. Директора МАОУ «Курманаевская СОШ» Скороходовой Елены Валентиновны

2.

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

проведена проверка Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Курманаевская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Курманаевская СОШ»).тел. 8(35341) 2-12-74.

(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-619- 116 от 22.03.2021г.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора №250 от 26.06.2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного, Юридическому лицу Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Курманаевская средняя общеобразовательная школа»

(Ф.И.О., должность, наименование организации)

предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство и его заместитель не проходили очередную проверку знаний.	п.1.2.1., 1.4.20. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей.	01.03.2022г.
2	Введена в эксплуатацию вновь построенная электроустановка и теплоэнергоустановка котельной, подана электроэнергия без разрешения органа, осуществляющего государственный энергетический надзор, а	нарушены требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированных Минюстом РФ 22.01.03 рег. №4145 и 02.04.2003 рег.	01.03.2022г.

	именно Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в с.Егорьевка.	№4358 п. 1.3.11, п.2.4.2 устанавливающие порядок допуска электроустановок в эксплуатацию.	
3	В качестве нулевого защитного проводника для электроснабжения электроприемников в школе с.Егорьевка используется отдельный контур заземления.	п.1.7.55, 7.1.36. Правила Устройства Электроустановок. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.7.2.	01.03.2022г.
4	Отсутствует проектная, приемосдаточная и исполнительная документация по электроустановкам школ после проведенных реконструкций (школа и интернат с.Курманаевка, школа с.Кутуши, вновь построенная котельная в с.Егорьевка).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.3.2.-1.3.4, 1.8.1.	01.03.2022г.
5	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям ст.25 №261-ФЗ.	Федеральный закон №261-ФЗ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Ст.25.	01.03.2022г.
Информацию об исполнении предписания направлять в Западно-Уральское Управление Ростехнадзора по адресу: г. Оренбург пр. Дзержинского, 2, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru на имя Заместителя руководителя Управления по истечении сроков.			

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского Управления Ростехнадзора Крючков Сергей Алексеевич

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)

подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор МАОУ «Курманаевская СОШ» Скороходова Елена Валентиновна

(Ф.И.О., должность, роспись, дата получения)

“ 22 ” марта 20 21 г.

(подпись)

Получить и подписать Предписание отказался _____